

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 147107-2016 z dnia 2016-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu zasilania wodą odpieniaczy w biotopie Kanał Mozambicki oraz wykonanie wentylacji pomieszczenia pomp odpieniaczy wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi w budynku Afrykarium w ZOO Wrocław Sp....
Termin składania ofert: 2016-08-03

Wrocław: ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA WODA ODPIENIACZY W BIOTOPIE KANAŁ MOZAMBICKI ORAZ WYKONANIE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ POMP W BUDYNKU AFRYKARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
Numer ogłoszenia: 142598 - 2016; data zamieszczenia: 07.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 147107 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: ZOO Wrocław Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3483024, faks 71 3483768.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA WODA ODPIENIACZY W BIOTOPIE KANAŁ MOZAMBICKI ORAZ WYKONANIE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ POMP W BUDYNKU AFRYKARIUM NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu zasilania wodą odpieniaczy w biotopie Kanał Mozambicki oraz wykonanie wentylacji pomieszczenia pomp odpieniaczy wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi w budynku Afrykarium w ZOO Wrocław Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje w szczególności : a) prace mające na celu rozdzielenie obecnego, pojedynczego toru wodnego zasilającego trzy odpieniacze na trzy odrębne tory, z których każdy będzie zasilał jeden odpieniacz. Prace polegać będą na usunięciu istniejącej rury zasilającej o średnicy 500 mm, wykonaniu dodatkowych otworów w stropie wraz z jego wzmocnieniem, przeprowadzeniu trzech rur o średnicy 300 mm od pomp w pomieszczeniu 3/7/0 do odpieniaczy w przestrzeni technicznej Kanału Mozambickiego, podłączenie rur do odpieniaczy i pomp. Po podłączeniu hydraulicznym niezbędne będzie wykonanie prac przystosowawczych w układzie sterowania budynku oraz systemu LSS, zmiany w programowaniu i zasilaniu pomp i odpieniaczy.

Uwaga: bardzo ważnym założeniem rozszycia zasilania odpieniaczy na trzy niezależne rury jest ciągłość działania co najmniej jednego z nich. Proces odpieniania może być wyłączony tylko na kilka godzin. b) Wykonanie wentylacji pomieszczenia (3/7/0) pomp zasilających odpieniacze biotopu Kanał Mozambicki zgodnie z załączonym DO SIWZ projektem wykonawczym oraz przedmiarem robót stanowiącym jedynie dokument pomocniczy. Zamawiający udostępni zainteresowanym Wykonawcom zapoznanie się z miejscem robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.12.10-1, 72.21.21.70-1, 72.20.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


- AQUA SERWIS S.A., ul. Kominiarska 17, 51-180 WROCŁAW, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 516600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 563104,25
- **Oferta z najniższą ceną:** 563104,25 / **Oferta z najwyższą ceną:** 563104,25
- **Waluta:** PLN .


Grzegorz Ratajszczak
Członek Zarządu

Radosław Ratajszczak

Przewodniczący Zarządu