



WROCŁAW, dnia 12.03.2020 r.

Nr sprawy: 7/PN/RB/2020

WYJAŚNIENIE DO SIWZ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PRZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP.Z O.O.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1843) Zamawiający – ZOO Wrocław Sp. z o.o. udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: : **REMONT STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ II PIĘTRA ORAZ CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ PRZYZIEMIA BUDYNKU DYREKCJI ZOO WROCŁAW SP.Z O.O.**

Pytanie 1

Czy nowe okna w całości mają zostać wymienione na nowe, jednoramowe? Na zestawieniu stolarki (stadium: projekt wykonawczy) przy niektórych typach okien (O1, OB1, O2, O3, O4) pojawiają się zapisy mówiące o renowacji okna skrzynkowego. Wg przedmiaru natomiast wszystkie typy należy wymienić na jednoramowe. Proszę o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź:

Wszystkie okna należy wymienić na nowe jednoramowe, zgodnie z nowym uzgodnieniem z MKZ

Pytanie 2

Jaki rodzaj szprosów ma zostać zastosowany w nowych oknach? W dokumentacji projektowej pojawiają się wzmianki o szprosach naklejanych oraz o wiedeńskich.

Odpowiedź:

W nowej stolarce okiennej należy wykonać szprosy wiedeńskie

Pytanie 3

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „najwyższej klasy okucia”? Zapis taki pojawia się w uwagach do opisu stolarki ujętej na zestawieniu.

Odpowiedź:

W nowej stolarce okiennej należy zastosować okucia obwodowe, które umożliwiają - dzięki odpowiedniemu wypozycjonowaniu klamki - rozszczelnienie okna. Zapewnia to stały dopływ powietrza do pomieszczenia, co zapobiega skraplaniu się pary wodnej w jego wnętrzu. Dodatkowo okucia powinny posiadać wysoką funkcjonalność i żywotność dzięki pokrywającej zawiasy, odpornej na ścieranie, powłoce z tworzywa i zintegrowany hamulec otwarcia

Pytanie 4

Proszę o jednoznaczne określenie, z jakich materiałów mają zostać wykonane nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne. W dokumentacji występują rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne drewniane dwukrotnie i fabrycznie malowane kryjąco w kolorze okna. Nie dopuszcza się malowania parapetów na budowie.

Parapety zewnętrzne jak istniejące z blachy tytanowo-cynkowej.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza aby stolarka drzwiowa przewidziana do renowacji w ramach w/wym. zamówienia (tj. D1, D3, D4, została wymieniona na nową? Jeżeli tak, z jakiego drewna mają być wykonane nowe drzwi?

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna rozumiana jako skrzydła i ościeżnice opasowe, powinna zostać poddana renowacji. Wszystkie zamki w drzwiach powinny zostać naprawione wraz z dorobieniem trzech sztuk kluczy do każdego skrzydła.

Program prac :

- Zdjęcie starej bejcy i lakieru
- Uzupelnienie ubytków drewna
- Uzupelnienie szkła bezpiecznego, Cathedral Min gr. 4mm, białe, Saint-Gobain, SGG
- Malowanie Vernici Egidio Milesi + dwukrotnie bejca kolor 4551 + lakier kryjący 3870/30 (półpołysk 30)
- Okucia (zawiasy, śruby mocujące) – lakier do metalu połysk, kolor czarnobrazowy (RAL 8017 – Schokoladenbraun)
- Montaż oryginalnych klamek z szyldami po renowacji lub do otworzenie i uzupełnienia zgodnie z pierwotnym wzorem

Pytanie 6

W przedmiarze robót pojawia się zapis: „klamki okienne stare po renowacji”. Czy oznacza to, że Zamawiający przewiduje przełożenie klamek zamontowanych w oknach istniejących do nowych okien?

Odpowiedź:

W nowych oknach należy zamontować oryginalne klamki po ich renowacji i dopasowaniu. Dopuszcza się wykonanie nowych klamek na wzór istniejących. W takim przypadku oryginalne klamki powinny zostać przekazane Zamawiającemu.

Pytanie 7

Z jakiego materiału ma zostać wykonana witryna oznaczona symbolem D12? Według przedmiaru robót – z drewna dębowego, natomiast według projektu wykonawczego – z aluminium.

Odpowiedź:

Konstrukcja witryny ma być drewniana o parametrach ppoż zadanych projektem

Joanna Kasprzak
Wiceprezes Zarządu



Radosław Ratajszczak
Prezes Zarządu

