


HP52  
hydrant p.poż. HP52

HP25  
hydrant p.poż. HP25

— PP — instalacja p.poz.  
Kr — kryza ze stali nierdzewnej  
-195 — rzędna osi rury względem zera budynku ( $\pm 0,00 = 118,00\text{ m n.p.m.}$ )  
 przejście szczelne

1. Przyłącze wewnętrznej sieci wodociągowej wykonane z rur i kształtek instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD do wody pitnej firmy systemy PE100 PN10 SDR17.

2. W obrębie poziomów przedmurów rozdzielczych w obrębie pomieszczenia wodociągów i słaczków instalacja wodociągowa z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.

3. Połączenia zosiśkowe, gwintowe i kolnierzykowe.

4. Wewnętrzna instalacja przepięwowodowa hydrantowa nawodniona oraz instalacja wodociągowa wody zimnej do zaopatrzenia zbiornika na wznęgrz od strony frontu budynku wykonana z rur instalacyjnych ze stali nierdzewnej wg DIN 17455.

5. Połączenia zosiśkowe, gwintowe i kolnierzykowe.


0,00=118 m.n.p.m

**OBIEKT:**  
**AFRYKARIUM - OCEANARIUM WE WROCŁAWIU WRAZ Z**  
**ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W GRANICACH OBSZARU**  
**OBJĘTEGO OPRACOWANIEM KONKURSOWYM**

DZIAŁKI NR.  
CZĘŚĆ DZIAŁKI DZ.NR2/  
OBRĘB 00054DĄBIE,AM2

RYSUNEK  
IZOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ  
P.POŻ. - c.d.

SKALA	RYS. NR.
1:100	S10C




FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŽE

# ArC2

**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO CONSULTINGOWE SP. Z O.O.**  
52-314 WROCŁAW UL. WAŁBRZYSKA 1A TEL (+4871) 78 66 500



projektant	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż. arch.M. Szałachic projektant. generalny	ARCHITEKTURA	138/91/UW	08.2009	
mgr inż. arch.D. Szałachic projektant	ARCHITEKTURA	137/91/UW	08.2009	
mgr inż. Wojciech Napierata projektant	ARCHITEKTURA	46/07/DOIA	08.2009	
mgr inż. Piotr Adam Peregudowski projektant	SANITARNA	426/94/UW	08.2009	<i>[Signature]</i>
opracował	specjalność		data	podpis
mgr inż. Piotr Marchewka	SANITARNA		08.2009	<i>[Signature]</i>
mgr inż. Anna Karpicka	SANITARNA		08.2009	<i>Karpicka</i>
Jacek Czerniecki	SANITARNA		08.2009	<i>[Signature]</i>
sprowadzający	specjalność	nr uprawnień	data	podpis
mgr inż. Andrzej Petrykiewicz	SANITARNA	34/82/WBPP	08.2009	<i>[Signature]</i>