
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
A
B2
B1
C
D
E
A1
A2
F1
F2
W-3s1
Wentylator nawiewny
Vm=500 m³/h
N=100 W/230V
AHU1
CENTRALA WENTYLACYJNA
Vm=21500/21000 m³/h
Nm=11/11 kW/400V
Qm=228kW
G=3360kg
AHU3b
CENTRALA WENTYLACYJNA
Vm=15000/15000 m³/h
Nm=15/15 kW/400V
Qm=202kW
Gm=2100kg
AHU4
CENTRALA WENTYLACYJNA
Vm=40000 m³/h
N=22 kW/400V
Qm=606kW
AHU4
CENTRALA WENTYLACYJNA
Vm=40000 m³/h
N=22 kW/400V
AHU5
SEKCJA WYWIEWNA
Vm=5000 m³/h
Qdm=65 kW
Nm=3 kW/400V
G=650 kg
Czerpnia powietrza w posadzce 2810x2000 mm komora rozprężna wg projektu architektury
Aparat grzewczo wentylacyjny Qg=14 kW N=100W/230V
Do wyrzutni dachowej wg projektu arch.
Dysza nawiewna 4 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg projektu architektury
Dysza nawiewna 10 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg architektury
Dysza nawiewna 10 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg architektury
Dysza nawiewna 10 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg architektury
Dysza nawiewna 4 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg projektu architektury
Dysza nawiewna 4 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg projektu architektury
Dysza nawiewna 4 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg projektu architektury
Dysza nawiewna 4 dysz Ø 400 Rozmieszczenie wg projektu architektury
Dzwi powietrzno-szczelne 600x600
CHŁODNIA WENTYLATOROWA Nn=22 kW/400V G=1800 kg
DN 200
DN 100
DN 200
Wywietrzak dachowy
Wentylator dachowy
Regulator stałego przepływu Vn=4500 m³/h
Klapa pożarowa przy przejściu przez strop
Komora rozprężna
Komora rozprężna
Wywietrzak dachowy
Wywietrzak dachowy
Wywietrzak dachowy